

Věc : použití nízkoteplotních infrazářičů Schulte ve shromažďovacích prostorech

na možnost použití nízkoteplotních infrazářičů Schulte ve shromažďovacích prostorech, za který je tělocvična označena, jsme tuto otázku konzultovali s požárním výzkumným ústavem PAVUS, a.s. v Praze a Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. Obě instituce nám potvrdily, že požadavky na takovéto prostory stanovuje TP 704.01. Z technického předpisu TP 704.01 stanovujícího mimo jiné požadavky na instalace plynových spotřebičů ve shromažďovacích prostorech, konkrétně v článku 10.1.3., vyplývá že jedinou podmínkou je provedení plynového spotřebiče typu "C". tj. uzavřený spotřebič.

Z tohoto certifikátu č. 0085AS0541 vystaveného německou zkušebnou DVGW, je patrné, že při použití kouřovodu LAS je spotřebič zařazen do kategorie "C32".

Popis kouřovod LAS

Kouřovod je dvojstěnný, kde ve vnitřní vložce jsou odváděny spaliny a vnějším pláštěm přiváděn vzduch ke spalování v hořáku. Jednotlivé komponenty kouřovodu jsou těsněny silikonovými manžetami. Tím je zaručen provoz spotřebiče bez vlivů na vnitřní prostředí vytápěného objektu. Kouřovod je kompletně z nerezové oceli.

S přátelskými pozdravy
Ing. Josef Černý / jednatel společnosti