



VYŘIZUJE Ing. Josef Černý  
Pivovarská 559  
686 01 Uh.Hradiště  
T : +420 602 564 847  
+420 572 551048  
F : +420 572 551048  
CERNY@SCHULTE-ETASTAR.CZ

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č.22/1997 Sb. §13 a nařízení vlády  
Č.177/1997 Sb.

Dovozce:

**SCHULTE INFRA s.r.o.**  
Pivovarská 559, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov ,  
IČO-01822047

Výrobky:

### Infrazářiče tmavé SYSTEMA

Specifikace variant:

na zemní plyn a propan:

INFRA6, INFRA9, INFRA12, INFRA6B, INFRA9B, INFRA12B,  
INFRA6BR, INFRA9BR, INFRA12BR, INFRA BAF28, INFRA BAF45,  
INFRA BAFM12, INFRA BAFM15, INFRA BAFM18, INFRA BAFM24  
INFRA BAFMC18/2\*, INFRA BAFMC27/3\*, INFRA BAFMC36/4\*,  
INFRA BAFMC24/2\*, INFRA BAFMC36/3\*, INFRA BAFMC48/4\*,  
INFRA BAFMC36/2\*, INFRA BAFMC54/3\*, INFRA BAFMC72/4\*,  
INFRA BAF USV6, INFRA BAF USV9, INFRA BAF USV12

Výrobce:

**SYSTEMA S.p.A.**  
Via S. Martino, 17/23  
S. Giustina in Colle  
Padova - Italia

Popis: Plynový spotřebič se skládá z hořáku, ze dvou souběžně umístěných sálavých trubíc nebo jedné trubice. Podtlakový hořák je vyroben z povrchově chráněné oceli a obsahuje jeden nebo dva stupně výkonu. Sálavé trubice a odrazný štít tvoří pevný celek zavěšený na řetízích.

Použitý způsob posouzení shody podle §12, odst. 4 a písm. b Zák. č. 22/97 Sb.

Seznam technických předpisů: Nařízení vlády 177/97 Sb., 168/97 Sb., 169/97 Sb.  
ČSN 07 5801, ČSN 06 1950, ČSN 06 1008, ČSN EN 437, ČSN EN 60335-1,  
prEN-1/1997, ČSN 33 4200, ČSN EN 50082-2

Prohlášení je vystaveno na základě certifikátu typu č. 0694BL3267 ze dne 15.1.2003, vydaných zkušební ústavem Gastec Italia SpA, Treviso 32/34, 31020 San Vendemiano (TV) Italia..

Dovozce potvrzuje, že vlastnosti spotřebiče splňují základní požadavky nařízení vlády, technických předpisů, spotřebiče jsou za podmínek obvyklého použití bezpečné, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech spotřebičů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Uh.Hradišti 6.10.2014

Ing. Josef Černý

jednatel fy SCHULTE INFRA s.r.o.

**SCHULTE INFRA s.r.o., Uherské Hradiště**  
686 01, Pivovarská 559 -1-  
IČ: 01822047 DIČ: CZ01822047  
Mb: 602 564 847, tel.: 572 551 048